

POZNÁMKA:
výplň zábradlí bude provedena dle ČSN 74 3305 (požadavek normy na pochůzné plochy s přístupem dětí do 12 let):
- do výšky 750mm výplň neumožňující šplhání, výplň ze svislých tyčí s mezerami max.80mm
- mezery ve výplni zábradlí, umístěné více než 750mm nad pochozí plochou, nesmějí být širší než 120mm
- svislá vzdálenost mezi pochůznou plochou a výplní zábradlí nesmí být větší než 80mm
- půdorysný průmět mezery mezi představeným zábradlím a pochůznou plochou nesmí být větší než 30mm

ZÁPADNÍ SCHODIŠTĚ A BALKON


VÝCHODNÍ SCHODIŠTĚ A BALKON

SKLADBY OPRAVY BALKONŮ A SCHODIŠŤ:

- bourací práce:*
- odstranění stávající teracové dlažby vč.lepidla
 - odstranění stávajícího souvrství hydroizolace
 - odstranění nesoudržných částí spádového betonu
 - odstranění poškozených částí omítky

navrhované vrstvy: (systémová skladba)

- mrazuvzdorná keramická dlažba tl.9mm
200/200, spáry min.5mm-flex.spár.hmota
- flexibilní lepící tmel
- hydroizolační hmota na bázi cementu III.krok (hladítkem)
- hydroizolační hmota na bázi cementu II.krok (zub4x4)
- stávající spádový beton-opravná cementová hmota
- penetrace stávajícího spádového betonu
- stávající žb konstrukce
- otlučení stávající poškozené omítky
- opravná cementová hmota
- nová fasádní silikátová omítka



HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	UPOSS	ST
ING.JANA SEMELOVÁ	ING. MICHAL UŠELA	ING. MICHAL UŠELA	KAREL ČERNOCH		
KRAJ: ZLÍNSKÝ		MĚSTO: VIZOVICE		spol. s r. o.	
INVESTOR: MŠ VIZOVICE, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 888, 763 12 VIZOVICE				Uherskobrodská 962, LUHAČOVICE 76326 Tel: 577 131 126 e: info@uposs.cz	
MŠ VIZOVICE -OPRAVA BALKONŮ A SCHODIŠŤ				ZAK.Č.: 3360-001-03	
				DATUM 06/2019	
				POČET FORM. 2 A4	
				STUPEŇ DPS	
PŮDORYS BALKONŮ A SCHODIŠŤ VE 2NP				MĚŘ.: 1:100	VÝKRES Č. 101